

**ÜRÜN ADI** : OTOGAZ - LPG  
**TÜPRAŞ KOD NO** : 80

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Motor Oktan Sayısı, MOS		89,0	En az	TS EN 589 Ek B
Toplam dien muhtevası (1.3 butadien dahil)	% mol	0,5	En fazla	TS 6124 EN 27941
Hidrojen sülfür		negatif		TS 5255 EN ISO 8819
Toplam kükürt muhtevası (Kokulandırmadan sonra)	mg/kg	50	En fazla	ASTM D3246 ASTM D6667
Bakır şerit korozyonu (1 saat 40°C'de)		No.1		TS 1299 EN ISO 6251
Buharlaştırma kalıntısı	mg/kg	60	En fazla	TS EN 15470 TS EN 15471
Buhar basıncı, gösterge 40°C'de	kPa	1550	En fazla	TS 1298 EN ISO 4256 TS EN ISO 8973
Buhar basıncının (gösterge) en az 150 kPa olduğu sıcaklık Kış (1)	°C	-5	En fazla	TS EN ISO 8973 ve TS EN 589 Ek C
Su muhtevası 0°C'de		Geçer		TS EN 15469
Koku	Alt parlama sınırının % 20'sinde ayırt edilebilen, değişik ve hoş olmayan			TS EN 589 Ek A

(1) 1 Kasım - 31 Mart ( $\pm$  15 gün )

Yoğunluk gerektiği durumlarda, EN ISO 3993 veya ISO 8973 Test Metotları önerilmektedir.

**Bu ürün TS EN 589 standardına uygun olarak üretilmektedir.**