

ÖZELLİK	BİRİM	DEĞER	SINIR	DENEY YÖNTEMİ
Görünüş		Berrak, gözle görülebilir su ve tortu içermemelidir.		Gözle muayene
Yanma Kalitesi		Geçer		TS 2549
Renk, Saybolt		+ 21	En az	TS 2991
Yoğunluk (15,6 °C'ta)	kg/m <sup>3</sup>	770-810		TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185
Bakır Korozyonu (100 °C'ta 3 saat)		No.3	En çok	TS 2741 EN ISO 2160
Damıtma Sıcaklığı	°C			TS 1232 EN ISO 3405
% 10'unun damıtıldığı nokta		205	En çok	
Son Nokta		274	En çok	
Merkaptan Kükürtü	Mg/kg	30	En çok	TS 8456 ISO 3012
Parlama Noktası	°C	38	En az	TS EN ISO 2719
Kinematik Viskozite(40 °C'ta)	mm <sup>2</sup> /sn	1,0-1,9		TS 1451 EN ISO 3104
Kükürt	Mg/kg	200	En çok	TS EN ISO 20846

Bu ürün Kırkkale Rafinerisinde üretilmektedir.